



МИНИСТЕРСТВО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ  
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЖАРНЫЙ НАДЗОР

ПРЕДПИСАНИЕ

Директору СШ №54  
указывается наименование предприятия, учреждения, организации  
*Борисовой Ирине Андреевны*  
фамилия и инициалы его руководителя  
«*И*» *О* **2012** г. произведено пожарно-техническое обследование помещений и территории СШ №54 расположенного по ул. Фучика 76  
указать, что обследовалось, адрес объекта, должность и фамилия работника  
**Гос.инспектором ОПБ Первомайского района г.Бишкек капитаном Абдрахмановым М.Т.**  
государственного пожарного надзора, проводившего обследование  
**Совместно:** *с Вами*

указывается должности и фамилия выделенных от объекта лицо  
В целях устранения выявленных при проверке нарушений норм и правил пожарной безопасности, в соответствии с «Положением о государственном пожарном надзоре в Кыргызской Республике», утвержденным Постановлением Правительства Кыргызской Республики от 16 октября 2001 года №650 предлагается выполнить следующие мероприятия:

№	Наименование мероприятия	Срок выполнения	Отметка о выполнении
	На основании правил пожарной безопасности для предприятий, организаций, учреждений и жилого фонда КР №33 от 08.02.95г.		
1	Разработать и вывесить на видном месте инструкцию о мерах пожарной безопасности; п.1-0-1.35	10.02.2012г.	<i>Вып.</i>
2	Запретить пользование электронагревательными приборами кустарного изготовления в помещении ; П.2-1-0.15	постоянно	<i>Вып.</i>
3	Не загромождать различными предметами и мебелью эвакуационные пути; П.1-0-1.15	Постоянно	<i>Вып.</i>
4	Провести противопожарный инструктаж с сотрудниками СШ №54 о мерах пожарной безопасности под роспись в спец.журнале. п-1-0-0.13	Два раза в год	<i>Вып.</i>
5	Проводить своевременно планово-профилактическую проверку электросетей в помещениях СШ №54 (правила устройства электроустановок)	постоянно	<i>Вып.</i>
6	Запретить эксплуатацию временных электропроводов временки, эл. арматуры (розетки, влючатели) с поврежденными корпусами. П. 2-1-0.15	постоянно	<i>Вып.</i>

7	Отремонтировать автоматическую установку пожарную сигнализацию и содержать в исправном состоянии. (Постановления Правительства за № 196 от 29.04.11г.)	До 10.02.2012	Выст.
8	Содержать помещение в чистоте и систематически очищать от сгораемого мусора, отходов производства и т.д. П. 1-0-1.1	Постоянно	Выст.
9	Запретить применение и использование в электрощитовой некалиброванных, плавких вставок (жучки) и обеспечить диэлектрическими средствами; а именно боты, коврик, ножницы диэлектрические, плоскогубцы, а также первичными средствами пожаро тушения а именно огнетушители ОУ-5.П П.1-0.15	До 10.02.2012	Н/Выст.
10	Обеспечить помещения СПП №54 первичными средствами пожаротушения т.е. огнетушителями ОП-5. П П.-4.-2.1	До 10.02.2012	Выст
11	В складских и иных помещениях электросветильники закрыть защитными плафонами. П П-1-0.12	До 10.02.2012	Н/Выст.
12	Обработать деревянные конструкции чердачного помещения огнезащитным составом .П 1-0-1.22	До 10.02.2012	Н/Выст.

Предложенные мероприятия являются обязательными для должностных лиц предприятий, учреждений и организация, а также граждан.

При несогласии с предложенными мероприятиями или сроками их выполнения Вам предоставляется право обжаловать предписание в 10-дневный срок со дня вручения в вышестоящий орган государственного пожарного надзора.

  
подпись

**гос.инспектор ОПБ Первомайского района г. Бишкек капитаном Абдрахмановым М.Т.**  
должность, фамилия работника госпожнадзора

«17»  2012 г

Предписание для исполнения получил

  
подпись

*директор Борисов И. А.*  
должность, фамилия

#### Результаты контрольных обследований

Дата обследования	№ невыполненных пунктов	Кто провел обследование		Кто ознакомлен	
		Должность, фамилия	подпись	Должность, фамилия	подпись
17.02.2012г.	2	3	4	5	6
	8, 11, 12	Инспектор ОПБ Перв-го р-на Кештан		директор	
		Абдрахманов		Борисов И. А.	



МИНИСТЕРСТВО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ  
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЖАРНЫЙ НАДЗОР

ПРЕДПИСАНИЕ

Директору ДСР № 54  
указывается наименование предприятия, учреждения, организации  
Борисов С.А.  
фамилия и инициалы его руководителя  
«СД» № 12 2011 г произведено пожарно-техническое обследование  
указать, что обследовалось, адрес объекта, должность и фамилия работника  
Гос.инспектором ОПБ Первомайского района г.Бишкек  
государственного пожарного надзора, проводившего обследование

**Совместно:**

указывается должности и фамилия выделенных от объекта лицо

В целях устранения выявленных при проверке нарушений норм и правил пожарной безопасности, в соответствии с «Положением о государственном пожарном надзоре в Кыргызской Республике», утвержденным Постановлением Правительства Кыргызской Республики от 16 октября 2001 года №650 предлагается выполнить следующие мероприятия:

№	Наименование мероприятия	Срок выполнения	Отметка о выполнении
	На основании правил пожарной безопасности для предприятий, организаций, учреждений и жилого фонда КР №33 от 08.02.95г.		
1	Провести инструктаж о мерах пожарной безопасности при проведении праздников новогодней елки с работниками и дежурным персоналом. п.1-0-2.1	До 20.12.2011г.	
2	Обеспечить помещения, где будут проводиться праздничные мероприятия, первичными средствами пожаротушения, огнетушителями типа ОП-5 или ОУ-5. п-2-4-2.1	До 20.12.2011г.	
3	Запретить загромождение различными предметами, мебелью и оборудованием эвакуационные пути и выходы. п.1-0-1.15.	Постоянно	
4	Запретить применение открытого огня, петард, бенгальских свеч и т.п. п.1-0-2.8.	Постоянно	
5	Запретить заполнение помещений сверх установленной нормы (0.75 м <sup>2</sup> на одного человека). п.1-0-2.5.	Постоянно	
6	Установить новогоднюю елку на устойчивом	До	

	основании по середине помещения с проходами вокруг не менее 1 метра. п.1-0-2.9.	20.12.2011г.	
7	Установить елку в помещении не выше второго этажа и имеющейся не менее 2х выходов. п-1-0-2.4.	До 20.12.2011г.	
8	Назначить ответственных лиц за проведение елочных мероприятий. п.1-0-2.1.	До 20.12.2011г.	
9	Установить ветви елки на расстоянии не менее одного метра от стен и потолков. П.1-0-2.9.	До 20.12.2011г.	
10	Монтировать иллюминацию елки согласно требованиям ПУЭ. Лампочки в гирляндах установить мощностью не более 25 Вт, а электропровода – гибкими, с медными жилами. П.1-0-2.11.	До 20.12.2011г.	
11	Обработать огнезащитным составом предметы оформления. п-1-0-2.13.	До 20.12.2011г.	

Предложенные мероприятия являются обязательными для должностных лиц предприятий, учреждений и организация, а также граждан.

При несогласии с предложенными мероприятиями или сроками их выполнения Вам предоставляется право обжаловать предписание в 10-дневный срок со дня вручения в вышестоящий орган государственного пожарного надзора.

*Е.С. Зверев*  
подпись

гос. инспектор ОПБ Первомайского  
района г. Бишкек

должность, фамилия работника госпожнадзора

« 08 » \_\_\_\_\_ 2011 г

Предписание для исполнения получил



*Борисов Е.А.*  
должность, фамилия

**Результаты контрольных обследований**

Дата обследования	№ невыполненных пунктов	Кто провел обследование		Кто ознакомлен	
		Должность, фамилия	подпись	Должность, фамилия	подпись
1	2	3	4	5	6



0573010957

Талас

МИНИСТЕРСТВО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ  
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЖАРНЫЙ НАДЗОР

## ПРЕДПИСАНИЕ

Сер-54 Борисовой Ч.А.  
Кримио С.А.  
указывается наименование предприятия, учреждения, организации

№ 12 2010 года произведено пожарно-техническое обследование домаш.  
Сер-54 по адресу ул. Фрунзе, 76.  
указать, что обследовалось, адрес объекта, должность и фамилия работник  
государственный инспектор по пожарному надзору ОПБ Первомайского района Кримио С.А.  
государственного пожарного надзора, проводившего обследование Мосекулов Б.А.

Совместно с сфотографирован Кримио С.А.  
указывается должности и фамилия выделенных от объекта

В целях устранения выявленных при проверке нарушений норм и правил пожарной безопасности, в соответствии с «Положением о государственном пожарном надзоре в Кыргызской Республике», утвержденным Постановлением Правительства Кыргызской Республики от 16 октября 2001 года №650 предлагается выполнить следующие мероприятия:

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок выполнения	Отметка о выполнении
	На основании правил пожарной безопасности для предприятий, организаций, учреждений и жилого фонда КР №33 от 08.02.95г.		
1	Провести инструктаж о мерах пожарной безопасности при проведении праздников новогодней елки с работниками и дежурным персоналом. п.1-0-2.1	20.12.10г.	
2.	Обеспечить помещения, где будут проводится праздничные мероприятия, первичными средствами пожаротушения, огнетушителями типа ОП-5 или ОУ-5. п.2-4-2.1	20.12.10г.	
3.	Запретить загромождение различными предметами, мебелью и оборудованием эвакуационные пути и выходы. п.1-0-1.15	Постоянно	
4.	Запретить применение открытого огня, петард, бенгальских свеч и т.п. п.1-0-2.8	Постоянно	
5.	Запретить заполнение помещений сверх установленной нормы (0,75 кв.м. на одного человека) п.1-0-2,5	Постоянно	





МИНИСТЕРСТВО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ  
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЖАРНЫЙ НАДЗОР

ПРЕДПИСАНИЕ

Директору Средней школы №54  
Начальнику \_\_\_\_\_  
указывается наименование предприятия, учреждения, организации.

Борисовой Црине Андреевне  
фамилия и инициалы его руководителя

«09» августа 2000 г. произведено пожарно-техническое обследование территории  
и помещений СШ №54 ул. Фучика, 76  
указать, что обследовалось, адрес объекта, должность и фамилия работника государственного  
гос. инспектором Шев-го р-на г. Бишкек по пожарному  
надзору ст. лейт. \_\_\_\_\_ пожарного надзора, проводившего обследование Бейшеналиев А.  
совместно с \_\_\_\_\_

указываются должности и фамилии выделенных от объекта лиц  
с директором СШ №54. Борисовой Ц. А.

В целях устранения выявленных при проверке нарушений норм и правил пожарной безопасности, в соответствии с «Положением о государственном пожарном надзоре в Кыргызской Республике», утвержденным Постановлением Правительства Кыргызской Республики от 16 октября 2001 г. № 650 предлагается выполнить следующие мероприятия:

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Отметка о выполнении
	На основании правил пожарной безопасности для предприятий, организаций, учреждений и жилого фонда КР за №33 от 08.02.95 года а именно:		
1.	Содержать территорию в чистоте и систематически очищать от скопленного мусора опавших листьев, а в летнее время сухой травы.	постоянно	
	п. 1-0-1.1.		





